EMPRESA: GREEN LIFE SOLUTIONS, S.A.
DIRECCIÓN: COCLÉ
FECHA DE TOMA / ENVIO DE MUESTRA: 23/03/2021
FECHA DE RECIBO: 23/03/2021
FECHA ANÁLISIS: 24/03/2021
CONDICIÓN DE LA/S MUESTRA/S: REFRIGERADA

COTIZACIÓN: CL-21-03-20
CANTIDAD DE MUESTRAS: 1
HORA DE COLECTA: 8:00a.m.- 11:30 a.m.
HORA DE RECIBIDO: 04:42 p.m.
COLECTADO: Ramiro López / Exp-Lab-PL-30
ANALISTA: RL-09

RESULTADOS

AGUAS					
Código de Recibo	**Descripción**	**Parámetro Analizado**	**Resultado Obtenido**	**Guía de Referencia DGNTI COPANIT**	**Método de Análisis**
1250	AGUA FILTRADA ESCUELA PLEYADES COMUNIDAD : RANCHERÍA COCINA COMEDOR T°: 26,1 °C	Recuento de Heterótrofos	22.3 NMP/mL	<100 NMP/mL	SM 9215E HPC Simplate
		Recuento de Coliformes totales	<1 NMP/100mL	<1 NMP/100mL	SM 9223 Colilert
		Recuento de *Escherichia coli*	<1 NMP/100mL	<1 NMP/100mL	SM 9223 Colilert
		Recuento de Coliformes fecales	<1 NMP/100mL	<1 NMP/100mL	40CFR136.3 Exp-Lab-PL-16 Colilert 18
		Recuento de Enterococcos	<1 NMP/100 mL	<1 NMP/100mL	SM 9230 D Enterolert
		P/*A Pseudomonas aeruginosa*	Ausencia/100mL	Ausencia de colonias/100 mL	Método propio Pseudolert Exp-Lab-PL-44 Pseudalert
		*P/A Parásitos y Helmintos	No detectada/ 1 litro de muestra analizada	Ausencia de colonias/100 mL	*EXP-LAB-PL-46

PL: Procedimiento de Laboratorio; **SM:** Standard Methods; **P/A:** Presencia/Ausencia; **NMP:** Número Más Probable. *Parámetro fuera de alcance de acreditación NOTA: puede referirse a normas DGNTI COPANIT 21-2019, 77-2007, 23-395-99.

ESTOS RESULTADOS SE RELACIONAN ÚNICAMENTE CON LOS ÍTEMS O MUESTRAS ANALIZADAS Y DESCRITAS EN ESTE INFORME DE RESULTADOS.

EL CLIENTE ACEPTA LOS DATOS DE LOS RESULTADOS EMITIDOS Y PRESENTADOS POR EL LABORATORIO, Y NO OBJETARÁ LA VERACIDAD NI INTEGRIDAD DE LOS MISMOS DE NINGUNA FORMA. CUANDO EL CLIENTE SOLICITE UNA DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CON UNA ESPECIFICACIÓN O NORMA PARA EL ENSAYO, SE DEBEN DEFINIR CLARAMENTE LA ESPECIFICACIÓN O LA NORMA Y LA REGLA DE DECISIÓN. LA REGLA DE DECISIÓN SELECCIONADA SE DEBE ACORDAR CON EL CLIENTE, A MENOS QUE SEA INHERENTE A LA ESPECIFICACIÓN O A LA NORMA SOLICITADA.

EL LABORATORIO DE EXPERT-LAB., INC. ESTA AUTORIZADO POR EL MINISTERIO DE SALUD; POR EL MINISTERIO DE AMBIENTE MEDIANTE GACETA OFICIAL 25059; Y ACREDITADO POR EL CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACION DE MICI PANAMA (CÓDIGO DE ACREDITACIÓN: LE-034).

FECHA DE REPORTE: 30 DE MARZO DE 2021.

MSc. MSP. Icela Tejeira de Palma
Microbiólogo en Alimentos y Aguas
Registro 687 Folio 311

SE PROHIBE LA REPRODUCCION PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO SIN AUTORIZACION PREVIA